BSCON
BRANDSCHUTZCONSULT
Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes

BRANDSCHUTZPLAN

- befahrbare Fläche
- nichtbefahrbare Fläche
- Station
- Rampenbauwerk
- Brückenbauwerk
- Tunnelanlage
- Rampe
- Widerlager
- Treppe
- Steigleitung trocken DN 80; alle 50 m: Elektrant, Schieber, Entnahmestellen
- T Transportwagen
- FS Feuerwehrschrank für FW-Pläne
- PW Pressenwagen
- Unterflurhydrant DN 500
- Einspeisung
- Entnahmestelle
- Erdungskurzschließer

Im Verlauf der Rampe sind alle 50 m Festpunkte vorzusehen

PROJEKT	U81 Freiligrathplatz - Flughafen Terminal Düsseldorf
EBENE	Lageplan 1:1000
BAUHERR	Landeshauptstadt Düsseldorf Auf'm Hennekamp 45 40225 Düsseldorf
GRUNDLAGE	Ingenieurgemeinschaft Grassl Vössing Datum: - Index: -
STATUS	Datum:07.09.2015 gez. B.D. / geänd. I.M. 6017 L1
ERSTELLER	BSCON Brandschutzconsult GmbH . Girardetstr. 1-5 . 45131 Essen Telefon +49.201.439555-0 . Telefax +49.201.439555-66 brandschutz@bscon.info . www.bscon.info

Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen Darstellung ist die textliche Darstellung maßgeblich.