



Tunnel Süd

Tunnel Nord



**BRANDSCHUTZPLAN**

- Sicherheitstrass (min. 70 cm im Lichten) (Bretl) gem. § 19 BOS/Strab
- Entnahmestelle trocken
- Einspeisung
- Transportwagen

Löschleitung im Bodenbereich verlegen

<b>PROJEKT</b>	U81 Freiligrathplatz - Flughafen Terminal Düsseldorf	
<b>EBENE</b>	Tunnel	1:250
<b>BAUHERR</b>	Landeshauptstadt Düsseldorf Aufm Hennekamp 45, 40225 Düsseldorf	
<b>GRUNDLAGE</b>	Ingenieurgemeinschaft Grass Vösling Datum: 27.04.2015	Index -
<b>STATUS</b>	Datum: 07.09.2015 gez. B.D. / geländ. B.D./I.M.	6017 B3
<b>ERSTELLER</b>	BSCON Brandschutzconsult GmbH, Girardestr. 1-5, 45131 Essen Telefon +49 201 43955-0, Telefax +49 201 43955-66 brandschutz@bicon.de, www.bicon.de	

Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen Darstellung ist die textliche Darstellung maßgebend.