



- F90-Wand
- Luftraum, Aufzugs-/
Installationsschacht
- Feuerlöscher
- Rettungsweg
- Rettungsweglänge,
max. 35 m
- Stufe 1:
Raum mit Batterien und Schaltanlagen > 1 kV

Vertikale oder horizontale
Schottung der
Installationsschächte gemäß
Ausführungsplanung.

Lage Fluchwegpiktogramme
gemäß TGA-Planung

PROJEKT	U81 Freiligrathplatz - Flughafen Terminal Düsseldorf	
EBENE	Unterwerk	1:100
BAUHERR	Landeshauptstadt Düsseldorf Aufm Hennekamp 45, 40225 Düsseldorf	
GRUNDLAGE	Ingenieurgemeinschaft Grassl Vössing Datum: 08.2015 Index: -	
STATUS	Datum: 07.09.2015 gez. I.M. / geänd. -	6017 B5
ERSTELLER	BSCON Brandschutzconsult GmbH · Glrardetstr. 1-5 · 45131 Essen Telefon +49.201.439555-0 · Telefax +49.201.439555-66 brandschutz@bscon.info · www.bscon.info	
Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen Darstellung ist die textliche Darstellung maßgeblich.		